

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель



2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№001**

**Липецкая область с.Становое**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта: **Бассейн**
- 1.2. Адрес объекта: **399710, Липецкая область Становлянский район с.Становое ул.Советская д.87а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание- **1 этаж, 1530.4 кв.м.**  
- наличие прилегающего земельного участка-**3918 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **2005 г.**, последнего капитального ремонта- **не было.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2017г., капитального 2017 г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» Становлянского муниципального района Липецкой области (МБОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **399710, Липецкая область Становлянский район с.Становое ул.Советская д.87а**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. **Остановка «Начальная школа», автобус «Липецк-Становое», «Елец-Становое», «Становое» .**

2. **наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **50 метров**
- 3.2.2 время движения (пешком): **2 минуты**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (к,с) дч-и(о,г,у)	I	1\1-1\5
2	Вход (входы) в здание	ДУ (г,о,с,у) ВНД (к)	II	2\1-2\4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (о,г,у,с) ВНД (к)	III	3\1-3\14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (к) ДУ (с,г,у,о)	IV	4\1-4\8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к) ДУ(о,с,у) дч-и (г)	V	5\1-5\12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (с) ДУ (г,у) дч-и (о,к)	VI	6\1-6\6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(к,с) дч-и(г,о,у)	VII	7\1-7\2

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (О,С,Г,У) ВНД (К)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации). ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	КР (установить пандус в соответствии с требованиями для МГН) ТР (установить поручни, укладка противоскользящего покрытия в тамбуре, требуется сделать контрастную маркировку дверных наличников и ручек дверей)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР (реконструкция лестниц, необходимо установить лифт/подъемник, замена дверных блоков доступных для использования МГН); ТР (установить ограждения под маршем лестницы) Индивидуальное решение с ТСП (оборудовать зону ожидания для МГН, расчёт времени эвакуации МГН, по результатам расчёта принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР (организовать помещение для мед. Кабинета в соответствии с требованиями для инвалидов) Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник для бассейна), ТР (закрепить ковровое покрытие, снизить низ окошка гардероба и стойку регистрации на высоту не более 0,85 м над уровнем пола.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР (устройство уборной с универсальной кабиной, устройство душевых с универсальной кабиной) Индивидуальное решение с ТСП (Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения ТСП)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка

		тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактичные элементы информации), ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<p>Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации). ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов)</p> <p>КР (установить пандус в соответствии с требованиями для МГН)</p> <p>ТР (установить поручни, укладка противоскользящего покрытия в тамбуре, требуется сделать контрастную маркировку дверных наличников и ручек дверей)</p> <p>КР (реконструкция лестниц, необходимо установить лифт/подъемник, замена дверных блоков доступных для использования МГН); ТР (установить ограждения под маршем лестницы)</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП (оборудовать зону ожидания для МГН, расчёт времени эвакуации МГН, по результатам расчёта принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН)</p> <p>КР (организовать помещение для мед. Кабинета в соответствии требованиями для инвалидов)</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник для бассейна), ТР (закрепить ковровое покрытие, снизить низ окошка гардероба и стойку регистрации на высоту не более 0,85 м над уровнем пола.)</p> <p>КР (устройство уборной с универсальной кабиной, устройство душевых с универсальной кабиной)</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП (Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения ТСП)</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактичные элементы информации), ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)</p>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения: \_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступно условно всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии: требуется.

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры); требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется

4.4.6 другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту 2 листа.
- 2. Входа(входов) в здание 2 листа.
- 3. Путей движения в здании 2 листа.
- 4. Зоны целевого назначения объекта 3 листа.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений 2 листа.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте 2 листа.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ 11 листов

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ 6 листов

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Председатель ПРООПИ "Парадиз" Каренко А.В. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Эксперт ПРООПИ "Парадиз" Каренко В.В. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель ПРООПИ "Парадиз" Каренко А.В. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель ВООИ "Взрослые" А.В. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Педсоветов З.Т. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

Администратор Смирнова С.В. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией(название). \_\_\_\_\_

